

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Кушевский филиал ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 352030, ст. Кушевская, пер. им. Б. Москвича, 82

Аттестат аккредитации № RA. RU.514852

телефон, факс: 8(86168) 5-43-44

от "12" августа 2015 г

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА № 741Л/1
от "31" марта 2017 г

Дата и время проведения измерений 30.03.2017г, 12ч 00м - 12ч45м
Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МУП "Западное ЖКХ"
РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 15А
Основание измерения: ВЦП-02 плановое поручение № 171 от 27.03.2017г
Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:
директор Кучерова О.В.
Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерений	заводской номер	свидетельства о поверке		поверка до
		номер	дата	
Метеоскоп-М	155 515	3489/15Э	04.06.2015г.	04.06.2017г.

Погрешность измерения приборов: канал измерения температуры $\pm 0,2$ С, канал измерений относительной влажности $\pm 3,0$ %, канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с $\pm(0,05+0,05 V)$ м/с, канал измерений скорости в диапазоне от 1,0 до 20,0 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с, канал измерений давления воздуха ± 1 мм рт ст

Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Эскиз помещения(территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

смотри приложение № 2 к протоколу № 741Л/1 от 31.03.2017 г

Результаты измерений: смотри приложение № 1 к протоколу № 741Л/1 от 31.03.2017 г

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт. ст.
10	90,2	756

Дополнительные сведения: нет

Лицо ответственное за оформление протокола:

Кадиленко С.А.

Руководитель ИЛЦ:

Шакун В.Г.




Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола измерений разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к протоколу № 741Л/1 от 31.03.2017 г.

Эскиз помещения(территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

Кабинет общего отдела



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	место проведения измерений
	дверной проем
	оконные проемы
	монитор
	рабочие столы

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола измерений разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к протоколу № 741Л/1 от 31.03.2017г.

№ пп.	период года	Место проведения измерений	Расстояние от пола, м	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха, 0С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
						фактическая	оптимальная по НД	фактическая	оптимальная по НД	фактическая	оптимальная по НД
Т-1	холодный	Кабинет общего отдела - рабочее место директора	1,0	1а	день	22,2±0,2	22-24	43,3±3,0	60-40	менее 0,1	0,1
			0,1			22,1±0,2				менее 0,1	

ФИО Заведующего лабораторией

Мисюра С.Е. *Мисюра*

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.
 Воспроизведение протокола измерений разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.